Feuerstätte: Hersteller, Typ, Herstell-Nr. Thermo Flux, PID Logic 30, 01300131		Baujahr 2015	Datum, Jahr der Errichtung 2016	Nennwärmeleistung 30 kW
Feuerstättenbauart Heizkessel		Beschickungsart handbeschickt	Art der Anlage Heizung mit Brauchwasser	Brennstofffüllraumvolumen l
Eingesetzte Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 (Nr.) (4) naturbelassenes Holz			Wärmespeicher vorhanden ☒ ja ☐ nein	Wärmespeichervolumen 2000 l

Ordnungsgemäßer technischer Zustand der Feuerungsanlage (§ 4 Abs. 1)	☐ ja ☐ nein
Vorhandenes Wärmespeichervolumen ausreichend (§ 5 Abs. 4)	☐ ja ☐ nein
Abstand der Austrittsöffnung des Schornsteins zum Dach ausreichend (§ 19 Abs. 1 Nr. 1)	☐ ja ☐ nein
Abstand zu Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen ausreichend (§ 19 Abs. 1 Nr. 2)	☐ ja ☐ nein
Feuerungsanlagen nach Herstellerangaben für verwendete Brennstoffe (§4 Abs.1) bzw. §5 Abs.2 u.3 geeignet	☐ ja ☐ nein

Messergebnis: (Werte im Abgas)		Kohlenmonoxidgehalt	Staubgehalt
Wärmeträgertemperatur 68 °C	Sauerstoffgehalt 10.80 %	Grenzwert (§5 Abs. 1 bzw. §5 Abs. 2) 1,0 g/m³	0,10 g/m³
		Messunsicherheit (Anlage 2 Nr. 2.3) 0,21 g/m³	0,004 g/m³
Abgastemperatur 155 °C	Druckdifferenz -0.28 hPa	Messwert bezogen auf 13 % Sauerstoff (Anlage 2 Nr. 2.2) 1,03 g/m³	0,010 g/m³
		Messwert abzüglich Messunsicherheit (Anlage 2 Nr. 2.3) 0,8 g/m³	0,01 g/m³

Das Ergebnis entspricht der Verordnung

Das Ergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil

Die Mängel sind zu beseitigen. Danach ist bis zum eine Wiederholungsüberprüfung und/oder -messung erforderlich. Geben Sie mir bitte Nachricht, sobald diese erfolgen kann (§14 Abs. 5).

Beratung wurde in folgenden Punkten durchgeführt (§ 4 Abs. 8, für handbeschickte Feuerungsanlagen):	☐ Feuchtegehalt im Brennstoff wurde gemessen (§ 3 Abs. 3):
☐ Sachgerechte Bedienung der Feuerungsanlage	Mittelwert: %
☐ Ordnungsgemäße Lagerung des Brennstoffes	Sofern der Feuchtegehalt 25 % oder mehr beträgt, ist der Brennstoff vor der Verwendung nachzutrocknen.
☐ Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen	

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) | WMSM50000695TH11015

04.03.2016 Datum	<i>A. Biedt</i> Unterschrift des Schornsteinfegers
---------------------	---