Feuerstätte: Hersteller, Typ, Herstell-Nr. ATMOS, P 21	Baujahr 2012	Datum/Jahr der Errichtung 2012	Leistungsbereich/Nennwärmeleistung 19,5 kW
Feuerstättenbauart Heizkessel	Beschickungsart mech. beschickt	Art der Anlage Zentralheizung mit BW	Teillastmessung ☐ Ja ☒ Nein
Eingesetzte Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 (Nr.) 5a (Presslinge/Pellets)		Wärmespeicher vorhanden ☒ Ja ☐ Nein	Wärmespeichervolumen 1000 Liter

Ordnungsgemäßer technischer Zustand der Feuerungsanlage (§ 4 Abs. 1):	☒ Ja ☐ Nein
Vorhandenes Wärmespeichervolumen ausreichend (§ 5 Abs. 4):	☒ Ja ☐ Nein
Abstand der Austrittsöffnung des Schornsteins zum Dach ausreichend (§ 19 Abs. 1 Nr. 1):	☐ Ja ☐ Nein
Abstand zu Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen ausreichend (§ 19 Abs. 1 Nr. 2):	☐ Ja ☐ Nein
Feuerungsanlagen nach Herstellerangaben für verwendete Brennstoffe (§ 4 Abs. 1) bzw. § 5 Abs. 2 und 3 geeignet:	☒ Ja ☐ Nein

Messergebnis (Werte im Abgas):		Kohlenmonoxidgehalt	Staubgehalt
Wärmeträgertemperatur --- °C	Sauerstoffgehalt --- %	Grenzwert (§ 5 Abs. 1 bzw. § 25 Abs. 2) 1,0 g/m³	0,10 g/m³
		Messunsicherheit (Anlage 2 Nr. 2.3) 0,00 g/m³	0,004 g/m³
Abgastemperatur 168 °C	Druckdifferenz -9 Pa	Messwert bezogen auf 13 % Sauerstoff (Anlage 2 Nr. 2.2) 0,02 g/m³	0,010 g/m³
		Messwert abzüglich Messunsicherheit (Anlage 2 Nr. 2.3) 0,0 g/m³	0,01 g/m³

Das Ergebnis entspricht der Verordnung.

Das Ergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil...

Die Mängel sind zu beseitigen. Danach ist bis z... eine Wiederholungsüberprüfung erforderlich.
Geben Sie mir bitte Nachricht, sobald diese erfolgen kann (§ 14 Abs. 5).

Beratung wurde in folgenden Punkten durchgeführt (§ 4 Abs. 8, für handbeschickte Feuerungsanlagen):	☐ Feuchtegehalt im Brennstoff wurde gemessen (§ 3 Abs. 3):
☐ Sachgerechte Bedienung der Feuerungsanlage	Mittelwert: %
☐ Ordnungsgemäße Lagerung des Brennstoffes	Sofern der Feuchtegehalt 25% oder mehr beträgt, ist der Brennstoff vor der Verwendung nachzutrocknen.
☐ Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen	

Bemerkungen: