

Vitoligno 150-S 17kW

Uhrzeit:	17:08	17:09	17:10	17:11	17:12	17:13	17:14	17:15	17:16	17:17	17:18	17:19	17:20	17:27	17:28	17:29
Kesseltemperatur °C:		45	46	47	48	50	50	53	54	55	56	58	59	67	67	67
Abgastemperatur:		98	120	136	154	170	181	190	192	192	194	195	195	172	166	173
Speicherfühler oben °C:		46	46	46	46	46	46	46	46	46	47	47	48	53	54	55
Speicherfühler mitte °C:		45	46	45	45	45	45	45	45	45	45	46	45	45	45	45
Speicherfühler unten °C:		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Sauerstoffüberschuss %:		7,1	4,6	4,5	4,4	4,7	5,8	6,1	6	5,6	5,3	5,6	5,6	6,3	5,3	5,2
Luftklappe %:		0	4	12	23	34	38	41	41	43	48	51	54	56	59	66
Gebläse %:		100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	96	93	73	76	79

Bemerkung:

Anheizen
Füllraum,
siehe Bild
Füllraumtüre
geschlossen

Flamme pulsiert

17:30	17:31	17:32	17:33	17:35	17:36	17:40	17:41	17:42	17:43	17:44	17:45	17:46	17:47	17:48	17:50	17:55
67	68	68	69	71	71	73	74	74	74	74	75	75	76	76	77	78
178	174	176	185	173	171	186	178	170	170	174	173	180	181	179	178	187
55	56	57	58	60	61	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	72
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	46	45	45	46	46
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
6,2	6,3	5,3	6,2	6,4	6,6	6,3	6,5	6,1	6	6,2	6,7	8,1	8,6	8,6	8,8	8,7
64	60	68	69	62	58	60	57	54	54	54	64	71	71	71	69	60
81	85	86	82	82	85	76	76	79	82	84	88	89	89	89	89	86
Flamme weg Raucht	Flamme da Rauch weg	Flamme pulsiert	Flamme pulsiert Rauch weg	Raucht Flamme pulsiert	Rauch weg Flamme pulsiert	Rauch da Flamme pulsiert	Rauch da	Rauch da	Rauch weg	Rauch da	Luftüberschuss auf 8,5% erhöht	Rauch weg Flamme pulsiert	Rauch weg Flamme pulsiert	Rauch weg Flamme pulsiert	Rauch weg Flamme pulsiert	Rauch weg Flamme normal und gleichmäßig

18:42	18:45	18:47	18:48	18:50	18:52	18:54	18:58	19:04	19:08	18:10	19:12	19:13	19:15	19:18	19:20
72	72	73	74	74	74	75	75	77	76			77	76		75
133	150	161	160	148	154	158	158	162	155			163	152		158
73	73	73	73	73	73	74	74	75	75			76	76		76
56	56	56	56	56	56	56	56	57	62			70	71		72
55	55	55	55	55	55	55	55	55	56			56	56		56
9,2	6,9	6,8	8	8,6	9,3	10,3	10,1	10,6	10,5			11,6	9,6		10,3
3	8	16	20	30	38	39	22	10	0			87	80		83
100	100	100	100	100	100	100	100	99	100			100	100		100
Holz nachgelegt Rauch da und Flamme pulsiert	Rauch da Flamme pulsiert	Rauch da Flamme pulsiert	Rauch da Flamme pulsiert	Rauch da Flamme pulsiert Lüftüberschuss auf 10% gestellt	Leichter Rauch trotz 10% Luftüberschuss Flamme pulsiert	weißer Rauch mit Dach-Cam nicht sichtbar extra Video	weißer Rauch mit Dach-Cam nicht sichtbar extra Video	Rauch weg Flamme pulsiert	Rauch weg Flamme weg	Füllraumbtür geöffnet Schürhaken Holz und Glut verteilt Flamme pulsiert	Rauch da	Flamme weg Rauch da Holz noch vorhanden	Flamme weg Rauch da Holz noch vorhanden	Füllraumbtür geöffnet Flamme da Rauch kurz weg	Rauch Flamme weg