

modbus					
0					
coils	Coils	channel			
401_ZirkuPumpe	z. CMI Eingang M...	state	value	true	
402_Pumpe_ Kessel	z. CMI Eingang M...	state	value	false	
403_Ladepumpe_Speicher	z. CMI Eingang M...	state	value	false	
404_Test4	z. CMI Eingang M...	state	value	false	
discreteInputs	Discrete inputs	channel			
info	info	channel			
inputRegisters	Input registers	channel			

Eingänge

CAN-BUS
Analog
Digital

Modbus Master
Analog
Digital
1: ZirkPumpe
2: Pumpe Kessel
3: Ladepumpe
Speicher
4: Test4
5:
6:
7:
8:

Modbus
Bezeichnung: ZirkPumpe
IP: 192.168.115.238
Gerät: 10
Funktion: 01-read coil status
Adresse: 401
Datentyp:
Byte-Reihenfolge:
Intervall (Sek): 10
Timeout (Min): 5
Eingangswert: 0
Faktor: 0.00000
Einheit: EIN/AUS
Wert bei Timeout: Unverändert
Ausgabewert: 0
aktueller Wert: AUS

Bleibt auf 0