
Programme 4, 5, 6 - Ladepumpensteuerung

Programm 4




Die Ladepumpe A läuft, wenn S1 die Schwelle *min1* überschritten hat, S1 um die Temperaturdifferenz *diff1* höher ist als S2 und S2 noch nicht die Schwelle *max1* überschritten hat.

Programm 5

Ladepumpenfunktion mit einer zusätzlichen Speicherbegrenzung max2 über Sensor S3.

Programm 6



Ladepumpenfunktion mit einer zusätzlichen Schwelle *min2* über Sensor S3, sowie der Temperaturdifferenz *diff2* zwischen S3 und S2. Somit ist ein Schalten über zwei Energieerzeuger (S1 und/oder S3) möglich.