

 Kunde  Setup

 

Kürzel

Bezeichnung

☐ abweichend von Werkseinstellung

 Suchen

 zurücksetzen

 

« < 1 **2** > »

Seite von 2

Einträge pro Seite (101-161 von 161)

Kürzel	Bezeichnung	Wert	
30a	Verbrauchsanzeige Fassungsvermögen Pelletslager	0 kg	
40	geplante Entaschung geplante Entaschung		
41	geplante Entaschung Kaskade		
42	Rauchfangkehrer Zeitpunkt wählen	01.01.2020 01:00	
43	Rauchfangkehrer Heizung weiter mit Auto-Funktion	4 h	
50	Kaskadenmanager Laufverhalten	Standard (Prioritäten und Laufzeit)	
H1	Boiler 2 Tagesuhr Mo-So	17:00 - 17:30	
H1a-g	Boiler 2 Wochenuhr		
H2	Boiler 2 Solltemperatur	60 °C	
H2a	Boiler 2 Zirkulationspumpe	06:00 - 08:00 11:00 - 13:00 16:00 - 20:00	
H2_HT	Boiler 2 Solltemperatur	60 °C	
H3	Heizkreis 3 Tagesuhr Mo-So	06:00 - 09:00 15:00 - 22:00	
H3a-g	Heizkreis 3 Wochenuhr		
H4	Heizkreis 3 Tages-Raumtemperatur	20 °C	
H5	Heizkreis 3 Absenk-Raumtemperatur	16 °C	
H6	Heizkreis 4 Tagesuhr Mo-So	06:00 - 09:00 15:00 - 22:00	
H6a-g	Heizkreis 4 Wochenuhr		
H7	Heizkreis 4 Tages-Raumtemperatur	20 °C	
H8	Heizkreis 4 Absenk-Raumtemperatur	16 °C	
H11	Boiler 3 Tagesuhr Mo-So	17:00 - 17:30	

Kürzel	Bezeichnung	Wert	
H11a-g	Boiler 3 Wochenuhr		000
H12	Boiler 3 Solltemperatur	60 °C	000
H12a	Boiler 3 Zirkulationspumpe	06:00 - 08:00 11:00 - 13:00 16:00 - 20:00	000
H12_HT	Boiler 3 Solltemperatur	60 °C	000
H13	Heizkreis 5 Tagesuhr Mo-So	06:00 - 09:00 15:00 - 22:00	000
H13a-g	Heizkreis 5 Wochenuhr		000
H14	Heizkreis 5 Tages-Raumtemperatur	20 °C	000
H15	Heizkreis 5 Absenk-Raumtemperatur	16 °C	000
H16	Heizkreis 6 Tagesuhr Mo-So	06:00 - 09:00 15:00 - 22:00	000
H16a-g	Heizkreis 6 Wochenuhr		000
H17	Heizkreis 6 Tages-Raumtemperatur	20 °C	000
H18	Heizkreis 6 Absenk-Raumtemperatur	16 °C	000
H21	Boiler B Tagesuhr Mo-So	17:00 - 17:30	000
H21a-g	Boiler B Wochenuhr		000
H22	Boiler B Solltemperatur	60 °C	000
H22a	Boiler B Zirkulationspumpe	06:00 - 08:00 11:00 - 13:00 16:00 - 20:00	000
H22_HT	Boiler B Solltemperatur	60 °C	000
H23	Heizkreis B Tagesuhr Mo-So	06:00 - 09:00 15:00 - 22:00	000
H23a-g	Heizkreis B Wochenuhr		000
H24	Heizkreis B Tages-Raumtemperatur	20 °C	000
H25	Heizkreis B Absenk-Raumtemperatur	16 °C	000
HP1	Boiler A Tagesuhr Mo-So	17:00 - 17:30	000
HP1a-g	Boiler A Wochenuhr		000
HP2	Boiler A Solltemperatur	60 °C	000
HP2a	Boiler A Zirkulationspumpe	06:00 - 08:00 11:00 - 13:00 16:00 - 20:00	000
HP2_HT	Boiler A Solltemperatur	60 °C	000
HP3	Heizkreis A Tagesuhr Mo-So	06:00 - 09:00 15:00 - 22:00	000
HP3a-g	Heizkreis A Wochenuhr		000
HP4	Heizkreis A Tages-Raumtemperatur	20 °C	000
HP5	Heizkreis A Absenk-Raumtemperatur	16 °C	000
X1	Tagesuhr Warmwasserbereitung FWS	00:00 - 00:00	000
X1a-g	Wochenuhr Warmwasserbereitung FWS		000

Kürzel	Bezeichnung	Wert	
X2	Frischwasserstation Auslauf-Solltemperatur Kaskade	53 °C	000
X4	Frischwasserstation 1 Auslauf-Solltemperatur	53 °C	000
X4a	FWS 1 Zirkulationspumpe Zirkulationspumpe	06:00 - 08:00 11:00 - 13:00 16:00 - 20:00	000
X5	Frischwasserstation 2 Auslauf-Solltemperatur	53 °C	000
X5a	FWS 2 Zirkulationspumpe Zirkulationspumpe	06:00 - 08:00 11:00 - 13:00 16:00 - 20:00	000
X6	Frischwasserstation 3 Auslauf-Solltemperatur	53 °C	000
X6a	FWS 3 Zirkulationspumpe Zirkulationspumpe	06:00 - 08:00 11:00 - 13:00 16:00 - 20:00	000
X7	Frischwasserstation 4 Auslauf-Solltemperatur	53 °C	000
X7a	FWS 4 Zirkulationspumpe Zirkulationspumpe	06:00 - 08:00 11:00 - 13:00 16:00 - 20:00	000

Seite von 2

« < 1 **2** > »

Einträge pro Seite (101-161 von 161)

