




Leitung 4m
Heizungsraum/WK3
zum Speicherraum

WW - solar vorgewärmt
in Viessmann-Speicher
oder direkt per Bypass



wassergeführter Kamin-
ofen im Wohnzimmer
(Etage1, eigene Wohnung)
direkt über Heizraum (Etage 0)

Puffer ohne WT,
1000 Liter, Etage 0,
4m vom Heizraum entfernt,
Solltemp 90°C



Warmwasserbereiter, 1 WT,
größer 300 Liter, Etage 0,
4m vom Heizraum entfernt,
Solltemp 50°C

Vorlauf auftrennen und
kesselseitig schließen

3WV-3 : 3-Wegeventil, leitet Pufferwasser in Heizkreis oder WW-WT
3WV-2 : 3-Wegeventil, leitet Kesselvorlauf in Heizkreis oder WW-WT
3WV-1 : 3-Wegeventil, leitet Kesselvorlauf oder Pufferwasser auf Heizkreis