

Festlegungen zur Ausrechnung		angenommen		feststehend	in der Rechnung verwendet	
				Eintr.übern.		
Energieverbrauch pro Jahr an Öl/Gas in kWh/L/m³	1900L+11rm/65%Wirkgrd.	#		nicht vorhanden		L Öl
Gewählter HV mit Leistung in kW	ETA SH30 Attack SLX 20-35 kW	#		30		kW
Wasserinhalt Rohre, Heizkörper, FBH (ohne HV und Speicher)		#		keine Ahnung		L
Speichergröße, max. aufstellbar		#		1.600 Liter		L
Gewünschte Raumtemperatur		#		20		°C
Ladetemperatur zum Speicher		#		80		°C
mittlere Rücklauftemperatur vom Verbraucher zum Speicher		#		45		°C
Höhe vom ADG bis zum höchsten Heizkörper		norm		ca 8		m
Ausgewähltes Druckbegrenzungsventil 2,5/3,0bar		norm		3,0		bar
Sollwert für Rücklaufanhebung >65°C; <75°C		#		68		°C
Warmwassererzeugung FRIWA, BOILER, HYGIENESPEICHER, WP, WT				Boiler 160		
Schornsteinausführung >8m		min.		12		m
maximale Auflegeintervalle inkl. Anzünden				2		Bedienungen/Tag
Wohnfläche des Hauses		#		280		m²
Klimazone (4...10)		#				Klimazone
				4 nach DIN 4710		